



### Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

[www.sorgedil.it](http://www.sorgedil.it)

E-mail. [sorgedil@gmail.com](mailto:sorgedil@gmail.com)

| Misura n. | Posizione                               | Livello ambientale medio Leq dB(A) | Livello rumore intrusivo L10% dB(A) | Livello rumore di fondo L95% dB(A) | differenze D - E |                 |
|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 21        | INTERNO BAR                             | 86,1                               |                                     |                                    |                  |                 |
| 22        | IDEM                                    | 85,8                               |                                     |                                    |                  |                 |
| 24        | sala 1° piano sul Ristorante- F. chiusa | 37,2                               | 40,1                                | 29,5                               | 10,6             | notturmo + 7,2  |
| 25        | idem - F. aperta                        | 50,7                               | 54,6                                | 42,6                               | 12,0             | notturmo + 2,7  |
| 27        | Camera P Terra                          | 38,9                               | 41,4                                | 33,1                               | 8,3              | notturmo + 8,9  |
| 28        | Camera P 1° - F. chiusa                 | 38,1                               | 41,1                                | 31,5                               | 9,6              | notturmo + 8,1  |
| 29        | Camera P 1° - F. aperta                 | 60,0                               | 63,4                                | 52,3                               | 11,1             | notturmo + 4,3  |
| 30        | Esterno Bar                             | 65,6                               | 68,7                                | 57,9                               |                  | notturmo + 15,6 |
| 31        | Esterno Ristorante                      | 60,7                               | 63,6                                | 54,9                               |                  | notturmo + 10,7 |
|           | RESIDUO PREVISTO f. chiusa              | 27,0                               |                                     |                                    |                  |                 |
|           | RESIDUO PREVISTO f. aperta              | 45,0                               |                                     |                                    |                  |                 |